




# IP-Safe Secure App

ANDROID ANWENDUNG

## 01 EINRICHTUNG





Die folgende Anweisung und Bilder wurden für Android Geräte erstellt.

Öffnen Sie den Google Play Store und installieren Sie die App „SPC Connect“.

Öffnen Sie die App „SPC Connect“ auf Ihrem Smartphone/Tablet.

Akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, um die App nutzen zu können.

## 02 EINRICHTUNG



Es öffnet sich die Benutzeroberfläche der „SPC Connect“ App.

Tippen Sie auf die drei Punkte oben rechts. Es öffnen sich die Einstellungen.

Tippen Sie anschließend auf das Feld „Benutzerkonto“.



**ALMAS**  
INDUSTRIES


### Technischer Support

Deutschland (0) 800 / 256 27 42

Österreich (0) 800 / 281 078

Mail: [support@almas-industries.de](mailto:support@almas-industries.de)

### 03 EINRICHTUNG




Tippen Sie jetzt auf „Anmelden“.

Geben Sie ihren „Benutzernamen“ und „Passwort“ ein.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Passwort speichern“ um die Daten nicht erneut eingeben zu müssen.

Tippen Sie auf „Anmelden“ unten rechts.

### 04 BEDIENUNG SCHARF/UNSCHARF



Sie sehen die Zentrale „Niederlassung Hamburg“ im Zustand „unscharf“.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Extern Scharf“ um die Anlage Scharf zu schalten.

Die Statusfarbe ändert sich von grün „Unscharf“ auf orange „Scharf“.

Sollte Ihre Anlage mehrere Bereiche haben, werden diese unten in einer Liste aufgeführt und können separat geschaltet werden.



**ALMAS  
INDUSTRIES**


#### Technischer Support

Deutschland (0) 800 / 256 27 42

Österreich (0) 800 / 281 078

Mail: [support@almas-industries.de](mailto:support@almas-industries.de)


## 05 BEDIENUNG ALARM



Ein rotes Warndreieck macht Sie auf einen ausgelösten Alarm am Melder „IR Eingang“ aufmerksam.

Sollten Sie selbst den Alarm ausgelöst haben, warten Sie darauf, dass sich die Leitstelle meldet, um sich per Sicherheitspasswort zu identifizieren.


## 06 ALARM



Sie sehen, wie die App Sie auf einen vergangenen Alarm hinweist (rotes Warndreieck) „IR Eingang“.

Um erneut „Scharf“ zu stellen, ist es erforderlich, den Alarm zu quittieren.

Tippen Sie auf das Ausrufezeichen bei dem ausgelösten Alarm - im Beispiel „IR Eingang – Alarm“



Sie sehen, die Alarm Optionen für den Melder der Alarm ausgelöst hat.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Quittieren“ um den Alarm zu löschen. Der Melder bleibt aktiv.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Abschalten“ um den Alarm zu löschen. Der Melder wird deaktiviert (nicht empfohlen).

Nachdem Sie den Alarm gelöscht haben, ist die IP-SafeSecure wieder betriebsbereit und kann scharf geschaltet werden.

**Wichtig:** Wenn der Melder deaktiviert wurde, lässt dieser sich nicht wieder über die App aktivieren. Wir empfehlen die Verwendung der Schaltfläche „Quittieren“.

Ich finde die IP SafeSecure-App nicht auf meinem Smartphone / Tablet?

Ich habe meinen Benutzernamen und / oder Passwort vergessen!

Ich kann mich mit meiner Fernüberwachungsanlage nicht verbinden obwohl ich Benutzernamen und Passwort bereits geprüft habe.

Ich habe einen Melder über die Schaltfläche „Abschaltung“ unbeabsichtigt deaktiviert.

Ich sehe meine Fernüberwachungsanlage nicht mehr, obwohl ich den Benutzernamen und Passwort gespeichert hatte.

Ich kann mein Problem nicht in dieser Tabelle finden / der Lösungsansatz hat nicht funktioniert.

Öffnen Sie den Google Play Store und installieren sie die „SPC Connect APP“

Den Benutzernamen und Passwort finden Sie in den Unterlagen welche Ihnen bei der Erstinstallation der Fernüberwachungsanlage übergeben wurden.

1. Überprüfen Sie ob eine Verbindung zum Internet besteht (Wlan oder GSM/LTE)
2. Befinden Sie sich im gleichen Wlan-Netz mit der Fernüberwachungsanlage, versuchen Sie die Verbindung erneut über ein anderes Wlan-Netz oder GSM/LTE Netz aufzubauen.

Gehen Sie über die Weboberfläche auf ihre Fernüberwachungsanlage, dort können Sie den Melder wieder aktivieren.

Melden Sie sich erneut mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Rufen Sie uns unter der kostenfreien Hotline an DE (0800-2562742) oder AT (0800-281078)